


**CERTIFICADO N° 439/2025**

La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato que suscribe,  
Ante petición del Señor Ricardo Contreras Sánchez, Rut [REDACTED] de  
cursar pago de servicios prestados certifica:

1. Por Decreto Registrado N°1670 de fecha 30 de mayo 2025, se le encargo al Señor RICARDO CONTRERAS SANCHEZ cumplir las funciones descritas en el párrafo 2º y 3º del contrato, con un honorario bruto mensual de \$1.266.391 impuestos incluidos.
2. Para efectos de pago presenta boleta de honorarios N° 8 por un monto de \$ 1.266.391.- impuestos incluidos del 1 septiembre 2025.

Dado que la presentación de servicios se ha recibido en conformidad, según informe adjunto, corresponde dar curso a la cancelación de la boleta de honorarios, emitiéndose el presente certificado a fin de respaldar el decreto correspondiente.



CONCON, Agosto 2025

RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N ° 8

RUT

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
**SERVICIOS DE ELECTRICOS, MANTENCIones ELECTRICAS**

Fecha: 01 de Septiembre de 2025

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CONCON  
Domicilio: SANTA LAURA 567 CONCON, VALPARAISO, CON CON

Rut: 73.568.600-3

Por atención profesional:

APOYO OPERACIONES Y MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2025	1.266.391
Total Honorarios: \$:	1.266.391
14.50 % Impto. Retenido:	183.627
Total:	1.082.764

Fecha / Hora Emisión: 25/08/2025 10:58



131931140008961D635

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202508251058



Fecha / Hora Impresión: 25/08/2025 10:58

## **INFORME MENSUAL MES DE AGOSTO**

**1/8/25**

- Se contestan Whatsapp y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se construyen 2 extensiones para ser utilizados en la actividad carretón 2025
- Salida a terreno calle jardín oriente frente al N° 3 con N° de poste 864278 para verificar que hay cortocircuito en caja antihurto de empalme. Dicha falla pertenece a Chilquinta S.A
- Se realiza salida a terreno a calle la Luna para desconectar luminaria desprendida en su cabezal.
- Se realiza salida a terreno a dependencias de la DOM para solucionar problema de iluminación en baño (lámpara apagada por ampolleta quemada)
- Se envía OT N° 26 a Encargado de Elecing con la información del recorrido nocturno.
- Se realiza salida a terreno a dependencias de la ODP para evaluar situación de que se está pasando agua de lluvia a los equipos eléctricos rack de internet

Se pide rellenar con silicona toda la entrada de los cables de fibra internet.





**4/8/25**


- Se contestan Whatsapp y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se realiza salida a terreno a Posta Rural para realizar trabajo de reparación de acometida, aplomar poste que estaba inclinado, templado de línea y reparación de tablero eléctrico.
- Se realiza salida a terreno para evaluar poste ornamental en mal estado en calle Los Pellines 1094.
- Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal.





**5/8/25**

- Se contestan Whatsapp y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se realiza salida a terreno para retiro de poste ornamental en mal estado en calle Los Pellines N° 1094.
- Se realiza salida a terreno a Estadio calle 7 para ejecutar reparación en caja de control en torre de Iluminación de calle 8 con Santa Margarita.
- Se realiza salida a terreno a dependencias de Recursos Humano para retirar 2 interruptores e instalar 2 interruptores.
- Se realiza salida a terreno a dependencias de las nuevas oficinas de finanzas para instalar nuevo enchufe para reloj control.
- Se realiza salida a terreno a carpa cultural para reunión con directora de Turismo para coordinar instalación eléctrica para feria laboral 2025
- Se construyen 2 extensiones para ser usadas en la feria laboral 2025.





**6/8/25**

- Se contestan Whatsapp y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se realiza salida a distribuidora de materiales eléctricos para realizar cotización de materiales eléctricos para futura licitación de alumbrado público.
- Se realiza salida a terreno a dependencias de la Omil para recepcionar material eléctrico que será usado en la feria laboral 2025.
- Se construyen extensiones que serán utilizadas en la feria laboral 2025
- Se redacta y confecciona informe de instalación eléctrica de dependencia de Recurso humanos.



**7/8/25.**

- Se contestan Whatsapp y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se recepcionan luminarias Led retiradas en Av. Borgoño.
- Se realiza salida a terreno a dependencias de SECPLAC para retirar 4 canoas de tubo fluorescente de 2\*40w e instalar 4 lámparas Led.
- Se realiza inspección nocturna del alumbrado público comunal.





**8/8/25.**

-Se contestan Whatsapp y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.

- Se envía OT N° 27 a encargado de Elecing con el reporte de luminarias apagadas.

-Se realiza salida inspección a ruta F-30 para revisar el estado de dos transformadores que no están entregando tensión eléctrica.

Se encontró en uno de los transformadores tiene el puente desprendido de la fase roja en media tensión. El segundo transformador tiene el fusible de baja tensión operado: N° de solicitud de reclamo 133898218.



**11/8/25.**



- Se contestan Whatsapp y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se realiza reunión de inducción al tema de trabajo municipal para dos nuevos compañeros.
- Se comienza trabajo de mantenimiento y recuperación de postes señaléticos para paso peatonal.
- Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal.



**12/8/25.**


- Se contestan Whatsapp y correos originados en la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se realiza salida a terreno a Corral municipal para recuperar cable eléctrico que será utilizado en la mantención de poste señalético de paso peatonal.
- Se realiza salida de inspección a dependencia de Dideco para evaluar el avance de cambio de conductor que esta realizando personal de Servientrega.
- Se realiza salida a terreno a dependencias de Recursos humano para retirar 2 interruptores e instalar 2 interruptores nuevos.
- Se envía reporte de luminarias Led apagadas a encargado del proyecto.

-Se envía OT a encargado de ELECING con el informe de luminarias apagadas.





**13/8/25**

- Se contestan Whatsapp y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se realiza salida inspección a dependencia de Dideco para ver el avance del cambio de conductor en todas las oficinas.
- Se realiza salida a terreno a corral municipal para retirar poste de señalética paso peatonal para realizar su mantención y ser instalado en Av. Concón Reñaca oriente.
- Se realiza salida a terreno a dependencias de SECPLAC para evaluar la instalación de 2 interruptores y 3 enchufes.





**14/8/25.**

- Se contestan Whatsapp y coreos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se elabora informe para ser presentado a Chilquinta S.A por reclamo de transformadores que no están entregando corriente para el normal funcionamiento del alumbrado publico de la ruta F-30.
- Se termina la mantención y reparación de 4 postes de señalética paso peatonal para ser instalados en Av. Concón Reñaca oriente.
- Se realiza salida a terreno a dependencia de SECPLAC para instalar 2 enchufes nuevos.
- Se realiza salida a terreno a Av. Borgoño sector Roca oceánica para supervisar cambio de poste de concreto chocado del alumbrado público comunal.
- Se realiza salida nocturna de inspección al alumbrado público comunal.





**18/8/25**

- Se contestan Whatsapp y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal
- Se entrega informe técnico del tablero eléctrico de posta rural a directora de cesfam-sar.
- Se envía correo a encargado Elecing para solicitar la instalación de nuevo calpe 2\*16mm en plaza los Navegantes, que se cortó con la última lluvia.
- Se envía correo a encargado de Elecing para ver tema de encendido de luminarias del puente Aconcagua.
- Se envía reporte de luminarias led apaga a encargado del proyecto cambio de luminarias led.
- Se realiza salida a terreno a dependencias nuevas de finanzas para ver la factibilidad de instalar tres enchufes.
- Se realiza inspección nocturna a alumbrado público comunal




**19/8/25**

- Se contestan Whatsapp y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado publico comunal
- Se envía OT N° 30 a encargado de Elecing con información de luminarias apagadas (luminaria de sodio)
- Se envía reporte de luminarias led apagadas a encargado del proyecto Álvaro Salinas.
- Se realiza salida a terreno a Av. Concón Reñaca oriente para instalar dos postes señalética de paso peatonal.
- Se envía correo a encargado de luminarias led para ver la factibilidad de girar cabezal de la luminaria que alumbra patio interior de casa particular en el sector de Los Romeros nombre del Propietario Diego León.




**20/8/25**

- Se contestan Whatsapp y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se realiza salida a terreno en Av. Concón Reñaca para instalar otros dos postes señalética paso peatonal lado sur.
- Se realiza salida inspección a dependencias de Dideco para ver como va el avance de cambio de conductores eléctricos.
- Se realiza salida a terreno a dependencias de Omil para instalar proyectores solares en el perímetro de las oficinas.
- Se envía correo con reporte de luminaria led apagada en calle Bellavista a encargado del proyecto del cambio masivo de luminarias.



**21/8/25**

- Se contestan Whatsapp y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se realiza salida inspección a terreno a dependencias de Dideco para ver el avance de cambio de conductor que se está realizando.
- Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal
- Apoyo a turno nocturno por temporal de lluvia en la zona.





**22/8/25**

- DIA LIBRE. Saliente de turno noche.

**25/8/25**

- Se contestan Whatsapp y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se preparan informe mensual junto al nuevo equipo de eléctricos.
- Se comienza a retirar luminarias de su gancho para dejarlas en stock para cambios o reparaciones.
- Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal.



**26-27-28-29 / 8/2025**

- Se continuará con las labores encomendadas a mi cargo.

