

**CERTIFICADO N°365 /2025**

La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato que suscribe,  
Ante petición del Señor Ricardo Contreras Sánchez, Rut [REDACTED] de  
cursar pago de servicios prestados certifica:

1. Por Decreto Registrado N°698 de fecha 1 de mayo, se le encargo al Señor RICARDO CONTRERAS SANCHEZ cumplir las funciones descritas en el párrafo 2° y 3° del contrato, con un honorario bruto mensual de \$1.266.391 impuestos incluidos.
2. Para efectos de pago presenta boleta de honorarios N° 7 por un monto de \$ 1.266.391.- impuestos incluidos del 27 de Julio 2025.

Dado que la presentación de servicios se ha recibido en conformidad, según informe adjunto, corresponde dar curso a la cancelación de la boleta de honorarios, emitiéndose el presente certificado a fin de respaldar el decreto correspondiente.



CONCON, JULIO 2025



RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N ° 7

RUT [REDACTED]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
**SERVICIOS DE ELECTRICOS, MANTENCIONES ELECTRICAS**  
[REDACTED]

Fecha: 01 de Agosto de 2025

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CONCON

Rut: 73.568.600-3

Domicilio: SANTA LAURA 567 CONCON, VALPARAISO, CON CON

Por atención profesional:

APOYO OPERACIONES Y MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2025	1.266.391
<b>Total Honorarios: \$:</b>	1.266.391
<b>14.50 % Impo. Retenido:</b>	183.627
<b>Total:</b>	1.082.764

Fecha / Hora Emisión: 28/07/2025 08:59



1319311400007B95A0E4

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202507280859

Fecha / Hora Impresión: 28/07/2025 08:59

**INFORME MENSUAL DE TRABAJOS REALIZADOS.**

**2/07/2025:**



- Se contestan wasaps y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se envía OT N° 17 a encargado de ELECING con la revisión nocturna del alumbrado público comunal.
- Se envía informe con información de la revisión nocturna del alumbrado publico con luminarias Led apagadas a Encargado del proyecto Álvaro Salinas.
- Se realiza salida a terreno a patio municipal (corrales) para el retiro de 4 proyectores de sodio y la instalación de 6 focos led que alumbraran el patio.





3/07/2025:



- Se contestan wasaps y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se realiza salida a patio municipal (corral) para terminar la conexión de los nuevos proyectores.
- Se envía correo a encargado del proyecto de cambio de luminarias led (DOM) para informarle que la devolución de luminarias de sodio vienen en pésimo estado y sin ballast.
- Se comunica a encargado Víctor Gonzales de la empresa Solgelec que las luminarias retiradas de sodio están siendo devuelta en pésimas condiciones y sin ballast y quebradas.
- Se realiza salida a inspección nocturna al alumbrado público comunal.



4/07/2025

- Se contestan wasaps y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se envia OT N° 18 a encargado de Elecing con la revisión nocturna del alumbrado publico comunal.
- Se envia reporte con la revisión nocturna del alumbrado publico donde se encontraron luminarias LED apagadas a encargado del proyecto ( DOM).
- Se envia informe sobre el cambio de proyectores en patio municipal (corral) a Departamento de transito.
- Se prepara material, focos proyectores, cable, para ser instalados sábado 5/7/2025 que serán ocupados en la fiesta de San Pedro.

70 sillas plegables para Autoridades y Público General  
Másteroles Para armar Colina  
Camión Aljibe o de suministro para lavado de explanada de Caleta Higuero  
de restaurante Calypso. Disponible desde el viernes 4 desde las 11 hrs.  
70 mesas y 280 sillas (coca- cola) correo enviado por turismo  
Sector de estacionamiento frente al club de Yates habilitar para los tran-  
danzas.  
25 valijas  
Focos para iluminar explanada de Calypso (existe toma de corriente)  
Focos para iluminar acceso (escalera) a explanada de Caleta Higuero  
(corriente)  
Generador más operador  
8 extintores  
15 toldos azules  
6 toldos blancos retirar en Dideco  
20 mesas plegables  
Cierre de calle desde las 06.00 horas el dia domingo 06 de julio





5/07/2025

- Se realiza salida a terreno a Caleta Higuerrillas (caleta de pescadores) para instalarar 6 focos proyectores donde se instalaron 2 focos en bajada de explanada y 4 focos instalados en explanada abajo del restaurant Calipso.






**7/07/2025.**

- Se contestan wasaps y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal
- Se realiza salida a terreno a Caleta Higuerillas (caleta de pescadores) para retirar 6 proyectores instalados para la fiesta de San Pedro.
- Se comienza a redactar respuesta a Ingreso 2449.
- Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal.




**9/07/2025**

- Se contestan wasapts y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal
- Se realiza visita inspección a dependencias de la municipalidad a oficina secretaria municipal para ver tema de cambio de lampara de 3\*20 fluorescente que se quemó por filtración de agua después de lluvias.
- Se realiza salida inspección a calle los Copihues para ver tema de conexión de luminarias. Estas luminarias fueron conectadas directo a la red de chilquinta.
- Se envía OT N° 19 a encargado de ELECING con la revisión nocturna del alumbrado público comunal.
- Se envía reporte a encargado del proyecto de cambio de luminarias con información de luminarias led apagadas.
- Se realiza salida a terreno a Francisco Soza para el retiro de luminaria ornamental caída en bandejon central.
- Se asiste a reunión con encargado del cambio de luminarias , empresa contratista que realiza el trabajo (Solgelec) , DIMAO donde se abordaron temas con relación al trabajo ejecutado.





10/07/2025

- Se contestan waspts y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se realiza trabajo de instalación de nuevo enchufe en dependencias (bodega) de PGE para ser usado por encargado de bodega.
- Se termina de confeccionar respuesta a ingreso 2449.
- Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal.





11/07/2025

- Se contestan wasaps y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se envía OT N° 20 a encargado de Elecing con la revisión nocturna del alumbrado público comunal
- Se envía reporte de luminarias Led apagadas a Encargado del proyecto del cambio de luminarias Led
- Se realiza salida a terreno a oficinas de DIDEKO para evaluar el sistema eléctrico que presenta fallas.
- Se realiza visita inspección a estadio Atlético Municipal por falla de corte de suministro eléctrico que apago las torres de iluminación.  
Se detecto que en tablero general con un empalme trifásico faltaba la fase Azul. La falla era en distribución se llama a chilquinta con el numero de reclamo N° 133134028.





14/07/2025.

- Se contestan wasaps y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se realiza salida a terreno a dependencias de Dideco para realizar levantamiento eléctrico de todas las oficinas , donde se encontró cables pelados, sin su respectiva aislación estos cables están sometidos a una sobrecarga constante.
- Se realiza salida inspección junto a arquitecta Sra Betsy a calle volcán Lonquimay para evaluar instalación eléctrica.
- Se realiza salida inspección junto a arquitecta SRA Betsy para evaluar instalación eléctrica en departamento 509 block f en Villa Primavera.
- Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal.



15/07/2025

- Se contestan wasaps y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público.
- Se asiste a dependencias de DIDEKO sector bodega nueva para evaluar nueva instalación eléctrica.
- Se envía OT N°21 a encargado de Elecing con la revisión nocturna del alumbrado público comunal.
- Se envía reporte con información de luminarias Led apagadas a encargado del proyecto.
- Se envía lista de material para crear 4 extensiones para ser usados en el próximo evento carretón cuesta abajo.
- Se envía informe a Arquitecta SRA Betsy con la información de la revisión de la casa habitación en calle Lonquimay y departamento 509 block F Villa Primavera.
- Se redacta y confecciona informe sobre el levantamiento de las oficinas de Dideco.



**16/07/2025**

**FERIADO**

**17/07/2025**

- Se contestan wasaps y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal
- Se asiste a oficinas de recursos Humanos para reparar enchufe en oficina contralor.
- Se asiste a patio municipal para recepcionar devolución de luminarias de sodio retiradas en el cambio masivo de luminarias led.
- Se asiste a reunión junto a José Correa para comenzar a preparar nueva licitación para alumbrado público 2025.



18/07/2025

- Se contestan whatsapp y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
  - Se envía OT N° 22 a encargado de Elecing con reporte de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
  - Se envía reporte de luminarias led apagadas a encargado (Álvaro Salinas) del proyecto del cambio masivo de luminarias.

Sector	Calle / Av / Paseo	Punto	Polarización	Nº Poste	Categoría	POTENCIA				
						A	B	C	D	E
Los Sumideros	Luz-Sum	380		801			x	x		
Los Remeritos	Plaza de Pés									
Los paseos	Bosque permanente			99		x	x			
Los Tresores	L'Avellaneda	763		29		x	x			
	Calle 3			102		x	x			
	Barrio Mangrullo			227		x	x			
	Calle 4	469		212		x	x			
	Calle 5	579		381		x	x			


21/07/2025

- Se contestan whatsapp y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
  - Se realiza salida de inspección a calle 7 Nº 746 para ver la factibilidad de traslado de caja de empalme requerimiento de chilquinta para poder instalar en el frente del local comercial. Se da respuesta a vecino donde se le indica que es un trámite particular y NO municipal.
  - Se confecciona respuesta a ingreso Nº2595
  - Se envía reporte de luminarias led apagadas a encargado Álvaro Salinas
  - Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal.





22/7/2025.

- Se contestan whatsapps y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal
- Se redacta informe respuesta a ingreso N° 2657
- Se envía OT N° 23 a encargado de Elecing con la revisión del alumbrado público comunal.
- Se realiza salida a terreno calle San Fernando para evaluar poste ornamental descabezado.
- Se envía reporte de luminarias led apagadas del alumbrado público comunal a encargado Álvaro Salinas que se generó después de la revisión nocturna
- Se realiza salida a terreno patio municipal para recepcionar luminarias retiradas en el cambio masivo de luminarias led.



**23/07/2025**

- Se contestan whatsapps y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal
- Se confecciona extensión (alargador) para ser utilizado en la actividad del municipio en terreno a pedido de Dimao.
- Se realiza salida inspección a terreno para revisar la conexión de las nuevas luminarias led a la red eléctrica
- Se realiza salida a terreno para evaluar la condición de tres postes en el sector de la unidad vecinal N° 12



24/7/2025

- Se contestan whatsapps y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal
- Se envía reporte de luminarias led apagadas a encargado del proyecto Álvaro Salinas Abedules con los Ginkos
- Se realiza salida a terreno sector la Isla para retirar enchufe industrial que estaba conectado irregularmente al alumbrado público comunal
- Se realiza salida a terreno Av Concón Reñaca/Ginkos y Francisco Soza / Bosque de Montemar para obtener N° de medidor y así obtener el N° de cliente por petición de seguridad publica
- Se redacta y envía informe de la condición de tres postes en la unidad vecinal N°12 rural a petición de encargado del proyecto Álvaro S



25/7/2025

- Se contestan whatsapps y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal
- Se envía OT N° 24 a encargado de ELECING con la información de las luminarias apagadas del alumbrado comunal.
- Se envía reporte de luminarias led apagadas a encargado de proyecto (A. Salinas).
- Se realiza salida a inspección a juzgado de policía local, para evaluar el cambio de 12 lámparas e instalación de 2 enchufes nuevos en las dependencias.
- Se realiza salida inspección para evaluar poste chocado en Av. Entre lomas.




**28/7/2025 - 29/7/2025 - 30/7/2025 - 31/7/2025**

- Se continuará con las labores encomendadas por la dirección a cargo.

**28/7/2025 - 29/7/2025 - 30/7/2025 - 31/7/2025**

- Se continuará con las labores encomendadas por la dirección a cargo.



RICARDO CONTRERASS

ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO

ELECTRICISTA SEC



BARBARA PONCE GUTIERREZ

DIRECTORA DIMAO(s)